

17 פברואר 2013
ז' אדר תשע"ג
סימוכין: 050-13

מכתב הבהרה מס' 1

לכבוד: משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

מבלי לפגוע בזכויות

הנדון: מכרז 01/2013 – ביצוע ותחזוקה של מערכת סינון אב"ב במקלט בחניון התרבות, בעיר תל אביב-יפו - תיקון

בעניין המכרז שפרטיו בנדון, מתכבדת בזאת החברה להודיע כדלקמן:

1. **נספח ד' 1 - כתב הכמויות המפורט וכן נספח ה' – התכניות:** יש לבטל ולא לתמחר את הפריט המופיע בכל קומות המקלט (סעיפים 01.08.010, 02.08.020, 03.08.020, 04.08.020) "ששתום הדף וכניסת אוויר עם מסנן קדם, דגם ESVF360 עם מעטפת וחיבור לתעלה/צינור או שו"ע ולספיקת אוויר של 2700 מ"ק/שעה" – 3 יח' בכל קומה. (הפריט כבר מורכב באתר).

2. **נספח ג' – המפרט הכללי:** יש להוסיף את פק 07 של המפרט הכללי לעבודות בניה – מתקני תברואה – מהדורה 1990.

3. **נספח ג' 2 – המפרט המיוחד יש להוסיף:**

"פרק 07 – מתקני תברואה

07.01 העתקת צנרת מתזים

באתר קיימת צנרת מתזים (ספרינקלרים) באורך של כ- 20 מ' בכל קומה.

במידת הצורך ובמסגרת התקנת ציוד האב"ב או תעלות האוויר שבמסגרת העבודות, יידרש הקבלן

להעתיק את הצנרת, על פי תנאי המפרט הכללי, לרבות בדיקת לחץ לצנרת בתום העבודות.

על הקבלן לכלול את עלויות העתקת הצנרת כאמור במסגרת הצעתו במכרז.

4. **תיקון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז כשהוא חתום.**



5. הנכם מתבקשים לחתום ולאשר קבלת מכתב זה ולשלוח את האישור לאחוזות החוף בע"מ באמצעות הפקס המופיע להלן.

בכבוד רב,
רוני איכר
מנכ"ל חב' אחוזות החוף בע"מ

אל: חב' אחוזות החוף בע"מ באמצעות פקס 03-7610333

הננו מאשרים קבלת מכתב זה.

שם החברה: _____

שם החותם ותפקיד: _____

תאריך: _____



רח' גרשון ש"ץ 6 תל-אביב-יפו 67017 טל' 03-7610300, פקס' 03-7610333

e-mail: ahuzot@ahuzot.co.il | www.ahuzot.co.il

מהיום נוח יותר לחנות בעיר, מחייגים מהנייד: *6455 וחונים בנוחות

לפרטים: 03-7187711 | www.tlvpark.com