

7.3.2019

בקשה לקבלת מידע

בנושא הקמה והפעלה של עמדות הטענת רכבים חשמליים AC ו-DC

מכתב תשובות והבהרות - 1

במענה לשאלות ולבקשות שהועברו לידיה בקשר עם ההליך שבכותרת, מתכבדת אחוזות החוף להשיב כדלקמן:

1. המענה לפרמטר "זמן בין הפעלות", המופיע בסעיף 1.4 לנספח א', אמור לכלול התייחסות לנושא פרק הזמן הנדרש למערכת בין הטענה להטענה. האם לאחר הטענת רכב נדרש למערכת פרק זמן ל-"הפסקה", או שמיד עם סיום הטענת רכב ניתן להטעין רכב נוסף.
2. המענה לפרמטרים "זיהוי תקלת הארקה" ו-"ניטור הארקה", המופיעים בסעיפים 3.1 ו-3.2 לנספח א', אמור לכלול התייחסות לשאלה אילו כלים מובנים במערכת ישנם לצורך ניטור הארקה וזיהוי תקלות בהארקה.
3. המענה לפרמטר "הגנות", המופיע בסעיף 3.3 לנספח א', אמור לכלול התייחסות להגנות הקיימות במערכת, במקרה בו המערכת זיהתה תקלת הארקה. אילו מערכות הגנה קיימות במערכת לצורך מניעת נזקים כתוצאה מתקלת הארקה אותה איתרה המערכת.
3. המענה לפרמטר "תאימות אלקטרומגנטית", המופיע בסעיף 3.4 לנספח א', אמור לציין מהי הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מהמערכת, ובאילו תקנים היא עומדת.
4. המענה לפרמטר "עמידות", המופיע בסעיף 4.1 לנספח א', אמור לציין מהם תנאי מזג האוויר ותנאי הסביבה להם עמידה המערכת.
5. המענה לפרמטר "הגנה אנטי ונדלית", המופיע בסעיף 4.9 לנספח א', אמור לציין מה הם האמצעים הקיימים במערכת לצורך מניעת פעולות ונדליות.
6. במהלך תקופת הפיילוט, אחוזות החוף תבחן את האפשרות להאריך את תקופתו, במידה ויהיה בכך צורך.

בכבוד רב,

אחוזות החוף בע"מ